

102年度 7月份全校用電度量統計表

電 號	單位名稱	用電資料	度 數	計費內容	金 額
05-45-6200-116	(校本部)				
尖峰用電度數	678400	經常(尖峰)契約容量(瓩)	7213	基本電費	1524771.2
半尖峰用電度數	1012800	經常(尖峰)最高需量(瓩)	7568	流動電費	7914346.7
週六半尖峰用電度數	246400	半尖峰(非夏月)最高需量	7648	功率因數調整費	-254856.1
週六半尖峰最高需量	6176	離峰最高需量(瓩)	3968	超約附加費	90717.1
離峰用電度數	880000	功率因數	98		
		總金額			9274979
05-45-6210-11-8	(醫學院)				
尖峰用電度數	190000	經常(尖峰)契約容量(瓩)	1600	基本電費	338227.3
半尖峰用電度數	292000	經常(尖峰)最高需量(瓩)	1944	流動電費	2352662.5
週六半尖峰用電度數	85600	半尖峰(非夏月)最高需量	1996	功率因數調整費	-76690.3
週六半尖峰最高需量	1804	離峰最高需量(瓩)	1180	超約附加費	181279.3
離峰用電度數	296000	功率因數	99		
		總金額			2795479

本期用電度數

3681200

全校7月份電費合計

12070458

102年度 8月份全校用電度量統計表

電 號	單位名稱	用電資料	度 數	計費內容	金 額
05-45-6200-116	(校本部)				
尖峰用電度數	587200	經常(尖峰)契約容量(瓩)	7213	基本電費	1564442
半尖峰用電度數	593600	經常(尖峰)最高需量(瓩)	5104	流動電費	5531886.7
週六半尖峰用電度數	113600	半尖峰(非夏月)最高需量	4944	功率因數調整費	-202245.3
週六半尖峰最高需量	2400	離峰最高需量(瓩)	2352		
離峰用電度數	574400	功率因數	99		
		總金額			6894083
05-45-6210-11-8	(醫學院)				
尖峰用電度數	202400	經常(尖峰)契約容量(瓩)	1600	基本電費	347027.2
半尖峰用電度數	232800	經常(尖峰)最高需量(瓩)	1824	流動電費	2079105.7
週六半尖峰用電度數	54000	半尖峰(非夏月)最高需量	1760	功率因數調整費	-69144.7
週六半尖峰最高需量	1216	離峰最高需量(瓩)	1136	超約附加費	96595.2
離峰用電度數	235200	功率因數	99		
		總金額			2453583

本期用電度數

2593200

全校8月份電費合計

9347666